

ブロック塀等の安全確認について

概要

先月発生した大阪北部地震でのブロック塀倒壊による児童の死亡事故（18日）及び富山市奥田小学校での発砲事件（26日）を受け、調査した公共施設等の緊急点検等の状況は次のとおりです。

緊急点検結果

- 1 小中学校（小学校12校、中学校5校）
 - （1）建築基準法施行令に適合しない件数 1件（速川小学校）
 - （2）対応 高さ1.3～1.5メートル、幅5メートルの控え壁のないブロック塀があり、既に基準に適合するよう高さを1.2メートル以下にする工事を実施済
- 2 保育園・認定こども園（15園）
 - （1）安全性に問題があった件数 0件
- 3 学童保育施設（19施設）
 - （1）安全性に問題があった件数 0件
- 4 その他の市の公共施設（291施設）
 - （1）安全性に問題があった件数 4件

通学路におけるブロック塀等の安全確認

市内全小中学校に対して、通学路におけるブロック塀等の安全確認について、保護者などの協力を頂きながら実施するよう依頼中

小中学校等の安全対策

- 1 施錠 すべての小中学校に電気鍵があり、施錠を実施している。
- 2 刺股 すべての小中学校に配置している。

※保育園・認定こども園については施錠を実施しており、刺股の配置については検討中。

お問合せ先

小中学校に関すること

教育総務課 総務企画担当 担当者名：東軒（電話）0766-74-8211

保育園・認定こども園・学童保育施設に関すること

子育て支援課 保育サービス担当 担当者：坂下（電話）0766-74-8116

その他の市の公共施設に関すること

財務課 財産管理担当 担当者名：中川（電話）0766-74-8035