○平成３０年度 上水道水質検査結果一覧　　水道事業者名：氷見市　　水道名：氷見水道（赤毛）　　水源名：赤毛水源

検査項目概要	番号	採水日			4月11日	5月15日	6月13日	7月4日	8月7日	9月5日	10月17日	11月13日	12月5日	1月17日	2月13日	3月6日			
		水温 (℃)			10.2	14.0	19.2	21.0	27.2	24.0	19.0	16.4	12.5	7.0	6.0	7.0			
		残留塩素 (mg/L)			0.10	0.2	0.23	0.2	0.26	0.2	0.2	0.11	0.33	0.5	0.55	0.4			
		検査項目	基準値	検査頻度															
病原生物	01	一般細菌	100/ml以下	月1回	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02	大腸菌	不検出	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
無機物質／重金属	03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	1回/3年					0.0003										
	04	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	1回/3年					0.00005										
	05	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年					0.001										
	06	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	年4回					0.001										
	07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年					0.001										
	08	六価クロム及びその化合物	0.05mg/l以下	1回/3年					0.005										
	09	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	年4回															
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	年4回		0.001			0.001			0.001			0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1回/3年					0.25										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	年1回					0.08										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年					0.1										
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	1回/3年					0.0002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1回/3年					0.005										
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	1回/3年					0.004										
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	1回/3年					0.002										
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年					0.001										
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年					0.001										
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	1回/3年					0.001										
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6mg/l以下	年4回		0.06			0.06			0.09			0.07				
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	年4回		0.002			0.002			0.002			0.002				
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	年4回		0.002			0.003			0.003			0.001				
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回		0.003			0.003			0.003			0.003				
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	年4回		0.005			0.007			0.009			0.003				
	26	臭素酸	0.01mg/l以下	年4回		0.001			0.001			0.001			0.001				
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	年4回		0.011			0.017			0.018			0.006				
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回		0.003			0.003			0.003			0.003				
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	年4回		0.004			0.004			0.006			0.002				
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	年4回		0.001			0.003			0.001			0.001				
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	年4回		0.008			0.008			0.08			0.008				
色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年					0.01										
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1回/3年															
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	月1回	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03			
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年					0.01										
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1回/3年					16.6										
色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	1回/3年					0.001										
味覚	38	塩化物イオン	200mg/l以下	月1回	9.9	10.4	10.3	14.1	10.2	8.4	9	10.4	10.3	9.4	10.9	10.8			
	39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/l以下	月1回	20	18	33	26	38	17	18	23	25	18	18	24			
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	年1回					91										
発砲	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1回/3年					0.02										
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	年1回					0.000002										
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	年1回					0.000001										
発砲	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	1回/3年					0.005										
臭気	45	フェノール類	0.005mg/l以下	1回/3年					0.0005										
味覚	46	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	月1回	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
基礎的性状	47	pH値	5.8～8.6	月1回	7.0	7.0	7.4	7.3	7.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7	7.1			
	48	味	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49	臭気	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50	色度	5度以下	月1回	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	51	濁度	2度以下	月1回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
適否判定			-		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適			
原因等			-																
改善状況			-																

＜備考＞　基準値を超えた値は「赤字」で、定量下限値（検出限界値）未満の場合は値は「青字」で表示してあります。