

全項目検査回数表: 銚根R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 ※1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	3	3	1	1	0	0	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.008	0.008	0.007	0.002	0.006	0.005	△		○			
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.31	—	—	0.31	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.08	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.35	0.35	0.26	0.27	0.15	0.27	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.034	0.028	0.033	0.027	0.034	0.027	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.006	0.006	0.005	0.003	0.003	0.006	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.054	0.045	0.054	0.042	0.047	0.047	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	0.015	0.017	0.016	0.019	0.015	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.016	0.014	0.016	0.012	0.011	0.015	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.001	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.1未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.15	0.11	0.15	0.12	0.13	0.12	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	11	—	—	11	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001	—	—	0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.4	15.4	14.9	14.5	15.4	14.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	31	31	30	26	27	30	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	67	50	65	54	66	67	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオアスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.3～7.7	7.3～7.6	7.3～7.5	6.9～7.5	7.3～7.6	7.3～7.7	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	3	1	2	2	2	3	—	○				
51	濁度	2度	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:比美町R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	0	0	1	1	0	1	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.004	0.004	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	△		○			
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.31	—	—	0.31	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	◇				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.18	0.13	0.16	0.17	0.13	0.18	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.029	0.022	0.012	0.021	0.029	0.014	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.015	0.011	0.008	0.013	0.014	0.015	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.042	0.039	0.038	0.033	0.042	0.031	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.018	0.012	0.011	0.015	0.018	0.014	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.013	0.013	0.013	0.01	0.011	0.012	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	<0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.09	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01	—	—	0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9.6	—	—	9.6	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15	14.7	14.9	14.5	15	14.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	28	28	26	24	25	28	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	65	43	63	51	62	65	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	<0.02	—	—	<0.02	—	◇					
42	ジオオキシン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	6.9～7.2	6.9～7.2	6.9～7.2	6.9～7.2	7.0～7.2	6.9～7.2	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:谷屋R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	6	1	2	6	0	5	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	△		○			
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	<0.004	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.19	—	—	0.19	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.002未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.14	0.14	0.11	0.14	0.12	0.1	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.031	0.026	0.014	0.021	0.031	0.017	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.01	0.010	0.006	0.006	0.01	0.006	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.048	0.045	0.039	0.034	0.048	0.028	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.016	0.014	0.014	0.016	0.015	0.011	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.015	0.015	0.014	0.01	0.014	0.011	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.02	—	—	0.02	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01	—	—	0.01	—	—	○				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.09	0.03	0.09	0.06	0.03	0.05	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.02	—	—	0.02	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9.2	—	—	9.2	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15	14.7	14.4	14.5	15	14.3	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	29	28	27	24	25	29	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	66	66	62	63	46	30	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジェオスミン	0.00001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	6.8～7.2	7.0～7.2	6.8～7.2	6.9～7.1	7.0～7.2	6.9～7.2	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:床鍋R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	1	0	1	1	1	1	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.005未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.21	—	—	0.21	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.33	0.33	0.32	0.18	0.21	0.12	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.038	0.034	0.028	0.038	0.019	0.021	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.005	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	—		○			
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.061	0.055	0.044	0.056	0.061	0.033	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.02	0.018	0.015	0.02	0.019	0.013	—		○			
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.012	—		○			
30	ブromホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01未満	0.01	—	0.01	—	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.19	0.18	0.14	0.14	0.16	0.19	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9.4	—	—	9.4	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.4	15.4	15.1	14.5	15.1	14.6	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	37	37	32	30	30	31	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	69	69	65	63	52	37	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオオスミン	0.00001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.0～8.6	7.4～8.6	7.0～8.4	7.8～8.6	7.4～8.3	7.4～7.6	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	2	2	2	2	2	2	—	○				
51	濁度	2度	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を比較して判定する。

○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表: 棚懸R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	2	0	2	1	0	0	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	◇			○		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	—	—	0.2	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.19	0.15	0.17	0.19	0.16	0.17	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.03	0.03	0.025	0.027	0.019	0.025	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	—		○			
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.006	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.048	0.048	0.047	0.042	0.033	0.039	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	0.017	0.016	0.019	0.019	0.014	—		○			
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.016	0.014	0.016	0.012	0.016	0.014	—		○			
30	ブromホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.02	—	—	0.02	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.02	0.02	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.08	0.05	0.08	0.08	0.05	0.08	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9.1	—	—	9.1	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001	—	—	0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.3	15.3	14.9	14.6	15.2	14.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	32	32	29	26	28	31	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	67	67	61	59	48	46	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオオキシ	0.00001	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.3～7.6	7.4～7.6	7.4～7.6	7.3～7.6	7.4～7.6	7.4～7.5	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	1	1	1	1	1	1	—	○				
51	濁度	2度	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を比較して判定する。

○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:脇R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	5	5	0	1	0	2	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.18	—	—	0.18	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.002未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.16	0.13	0.16	0.14	0.09	0.12	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.038	0.038	0.038	0.027	0.027	0.027	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.006	0.006	0.008	0.004	0.004	0.006	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.058	0.055	0.058	0.045	0.044	0.037	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	0.017	0.018	0.019	0.011	0.014	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.018	0.014	0.018	0.014	0.013	0.014	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01未満	<0.01	—	—	<0.01	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.13	0.06	0.09	0.05	0.13	0.11	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	10	—	—	10	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.3	15.3	15.0	14.6	15	14.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	33	33	28	24	26	29	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	70	53	62	70	66	54	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	6.9～7.3	7.0～7.2	6.9～7.3	6.9～7.3	7.0～7.2	7.0～7.3	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	2	1	1	1	2	1	—	○				
51	濁度	2度	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:長坂R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	18	18	0	12	0	0	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.18	—	—	0.18	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.27	0.22	0.15	0.23	0.18	0.27	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.035	0.035	0.031	0.022	0.029	0.03	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.006	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.008	0.006	0.008	0.004	0.004	0.008	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.063	0.053	0.063	0.045	0.046	0.051	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	0.016	0.017	0.019	0.014	0.015	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.018	0.014	0.018	0.013	0.013	0.017	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01	—	—	0.01	—	—	○				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.2	0.08	0.09	0.12	0.13	0.2	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01	—	—	0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	10.1	—	—	10.1	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001	—	—	0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.4	15.4	15.1	14.7	15.3	14.6	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	33	33	29	26	28	31	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	68	51	65	68	61	62	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.3～7.6	7.3～7.6	7.3～7.5	7.3～7.6	7.4～7.7	7.4～7.6	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	3	1	1	2	2	3	—	○				
51	濁度	2度	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表：一ノ瀬R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	9	9	1	1	0	1	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.18	—	—	0.18	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.002未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.38	0.16	0.16	0.27	0.38	0.17	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.036	0.036	0.035	0.025	0.028	0.028	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.009	0.006	0.004	0.009	0.009	0.006	—		○			
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.008	0.006	0.008	0.003	0.004	0.007	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.054	0.053	0.054	0.033	0.045	0.042	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.019	0.016	0.017	0.019	0.016	0.015	—		○			
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.016	0.014	0.016	0.012	0.013	0.015	—		○			
30	ブromホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01	0.01	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	10.2	—	—	10.2	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.4	15.4	15.1	14.5	15.2	14.6	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	30	30	29	25	26	30	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	65	47	65	62	59	55	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオオキシン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.1～7.4	7.2～7.4	7.1～7.4	7.1～7.4	7.2～7.4	7.2～7.4	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	1	1	1	1	1	1	—	○				
51	濁度	2度	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○：目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇：目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△：目標値の20%を超過
検査省略不可。

一：水道法に基づき検査省略不可。

新：項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:上中R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	3	3	1	0	2	1	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	◇				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.3	—	—	0.3	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.17	0.17	0.16	0.15	0.12	0.16	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.029	0.028	0.027	0.024	0.029	0.024	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.009	0.004	0.004	0.004	0.009	0.004	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.007	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.003	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.047	0.046	0.047	0.038	0.042	0.045	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.017	0.014	0.014	0.015	0.017	0.015	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.015	0.015	0.015	0.011	0.011	0.015	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.05	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01	—	—	0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9.7	—	—	9.7	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15	14.7	14.9	14.5	15	14.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	31	31	29	24	25	30	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	75	48	66	56	67	75	—			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオアスミン	0.00001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.0～7.5	7.2～7.5	7.2～7.4	7.0～7.3	7.1～7.4	7.1～7.4	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	1	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を比較して判定する。

○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:針木R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 省1	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	1	6	3	2	1	6	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.003未満	—	—	<0.003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	△				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.19	—	—	0.19	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.52	0.51	0.36	0.52	0.35	0.23	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.035	0.035	0.023	0.034	0.027	0.031	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.008	0.004	0.003	0.006	0.008	0.003	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.007	0.006	0.007	0.004	0.004	0.007	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.053	0.053	0.049	0.048	0.042	0.042	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.021	0.016	0.014	0.016	0.021	0.016	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.014	0.014	0.014	0.011	0.011	0.014	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01	0.01	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.02	0.02	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.24	0.06	0.06	0.08	0.07	0.24	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01	0.01	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
36	ナトリウム	200	12.1	12.1	—	—	10.7	—	◇				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	<0.001	—	—	<0.001	—	◇				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.9	15.9	15.6	14.4	14.9	14.5	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	31	31	30	27	29	30	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	73	56	73	71	66	58	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオアスミン	0.00001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.5～8.3	7.7～8.2	7.6～8.3	7.5～8.5	7.5～8.1	7.6～8.1	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	3	<1	<1	<1	<1	3	—	○				
51	濁度	2度	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を比較して判定する。

○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:細越R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 ※2	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	1	0	0	9	1	0	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.005未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.3	—	—	0.3	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.33	0.19	0.13	0.33	0.18	0.18	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.036	0.036	0.028	0.023	0.031	0.023	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.014	0.005	0.004	0.005	0.014	0.009	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.058	0.058	0.045	0.036	0.043	0.041	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.018	0.013	0.015	0.015	0.018	0.013	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.017	0.017	0.013	0.01	0.01	0.013	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.18	0.14	0.18	0.06	0.12	0.11	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	9	—	—	9	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15	15	14.5	14.5	15	14.1	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	29	28	27	25	26	29	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	68	46	63	48	68	67	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	○		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.1～7.5	7.3～7.5	7.3～7.5	7.1～7.4	7.3～7.5	7.3～7.5	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目

全項目検査回数表:赤毛・土倉R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 ※2	R06年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	1	1	1	1	1	1	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.002未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.27	—	—	0.27	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.002未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.015	0.011	0.009	0.011	0.005	0.015	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003未満	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	—		○			
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.031	0.028	0.028	0.031	0.018	0.027	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.007	0.003	0.005	0.006	0.003	0.007	—		○			
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.011	0.009	0.01	0.011	0.007	0.009	—		○			
30	ブromホルム	0.09	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.02	0.02	—	—	0.01	—	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.04	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	13.6	—	—	13.6	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	12.5	14.8	11.9	12.5	12.4	12.1	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	42	41	38	35	42	42	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	84	77	56	84	62	80	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオオスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	△		○			
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.7	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.1～7.9	7.1～7.6	7.1～7.5	7.1～7.5	7.2～7.9	7.2～7.8	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 :該当検査頻度
 :検査頻度変更項目

全項目検査回数表:坪池R06

番号	項 目 名	基準値 (mg/l)	過去検査最大値 (R01～R05年度)	R01 最大値	R02 最大値	R03 最大値	R04 最大値	R05 最大値	省略基準 合否 ※2	R06 年間検査頻度				備 考
										12(毎月)	年4回	年1回	1回/3年	
1	一般細菌	100個/ml	1	0	0	1	1	0	—	○				
2	大腸菌	不検出	0	0	0	0	0	0	—	○				
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	—	—	<0.0003	—	—	○				○	R06実施
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	—	—	<0.00005	—	—	○				○	R06実施
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
8	六価クロム及びその化合物	0.05	0.005未満	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	○		○			
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	<0.004	—	—	<0.004	—	◇				○	R06実施
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.37	—	—	0.3	—	—	○				○	R06実施
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08未満	—	—	<0.08	—	—	○				○	R06実施
13	ホウ素及びその化合物	1	0.1未満	—	—	<0.1	—	—	○				○	R06実施
14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	—	—	<0.0002	—	—	○				○	R06実施
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	—	—	<0.005	—	—	○				○	R06実施
16	シス1,2ジクロロエチレン、トランス1,2ジクロロエチレン	0.04	0.002未満	—	—	<0.004	—	—	○				○	R06実施
17	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	—	—	<0.002	—	—	○				○	R06実施
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
20	ベンゼン	0.01	0.001未満	—	—	<0.001	—	—	○				○	R06実施
21	塩素酸	0.6	0.12	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	—		○			
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—		○			
23	クロロホルム	0.06	0.006	0.008	0.003	0.01	0.003	0.006	—		○			
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.04	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.007	—		○			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	—		○			
26	臭素酸	0.01	0.001未満	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—		○			
27	総トリハロメタン	0.1	0.023	0.018	0.018	0.027	0.015	0.017	—		○			
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.03未満	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.006	—		○			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007	0.006	0.006	0.01	0.005	0.007	—		○			
30	ブロモホルム	0.09	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	—		○			
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—		○			
32	亜鉛	1	0.01未満	—	—	<0.01	—	—	○				○	R06実施
33	アルミニウム	0.2	0.01	0.03	—	0.01	0.01	0.01	◇				○	R06実施
34	鉄	0.3	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—	○				* 県指導により毎月
35	銅	1	0.01未満	—	—	0.02	—	—	○				○	R06実施
36	ナトリウム	200	12.5	—	—	9.9	—	—	○				○	R06実施
37	マンガン	0.05	0.013	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	△				○	R06実施
38	塩化物イオン	200	15.6	13	11.6	11.2	11.2	10.4	—	○				
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	26	28	25	23	28	28	—	○				* 県指導により毎月
40	蒸発残留物	500	65	59	48	63	38	55	◇			○		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	—	—	<0.02	—	—	○				○	R06実施
42	ジオアスミン	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			1年1回		* 夏季に1回実施
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.005未満	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	◇			○		
45	フェノール類	0.005	0.0005未満	—	—	<0.0005	—	—	○				○	R06実施
46	有機物(TOC:有機炭素量)	3	0.8	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	—	○				
47	pH値	5.8～8.6	7.1～7.5	7.2～7.6	7.2～7.6	7.1～7.4	7.1～8.0	7.2～7.7	—	○				
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	○				
50	色度	5度	2	<1	<1	<1	<1	<1	—	○				
51	濁度	2度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	○				

※1 省略可否判定

過去3年間の最大値と基準値を
比較して判定する。○: 目標値の10%以下
検査頻度を3年に1回とする。◇: 目標値の20%以下
検査頻度を1年に1回とする。△: 目標値の20%を超過
検査省略不可。

一: 水道法に基づき検査省略不可。

新: 項目追加により省略不可。

 : 該当検査頻度
 : 検査頻度変更項目