

〇令和7年度 上水道水質検査結果一覧

水道事業者名: 氷見市

水道名: 氷見水道(棚懸)

水源名: 子撫川水源

| 検査項目概要   | 番号 | 採 水 日                              |               |       | 4月9日 | 5月13日 | 6月11日 | 7月9日 | 8月5日     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|------------------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |    | 水温 (℃)                             |               |       | 12.1 | 18.1  | 19.6  | 24.3 | 28.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    | 残留塩素 (mg/L)                        |               |       | 0.37 | 0.28  | 0.49  | 0.24 | 0.34     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |    | 検 査 項 目                            | 基 準 値         | 検査頻度  |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病原生物     | 01 | 一般細菌                               | 100/ml以下      | 月1回   | 0    | 0     | 0     | 0    | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 02 | 大腸菌                                | 不検出           | 月1回   | 不検出  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無機物質／重金属 | 03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/l以下   | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/l以下  | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 05 | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 08 | 六価クロム及びその化合物                       | 0.02mg/l以下    | 年4回   |      | 0.002 |       |      | 0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/l以下    | 年4回   |      | 0.001 |       |      | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/l以下      | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素                              | 0.002mg/l以下   | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 16 | ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 17 | ジクロロメタン                            | 0.02mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒副生成物   | 20 | ベンゼン                               | 0.01mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 21 | 塩素酸                                | 0.6mg/l以下     | 年4回   |      | 0.06  |       |      | 0.41     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 22 | クロロ酢酸                              | 0.02mg/l以下    | 年4回   |      | 0.002 |       |      | 0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 23 | クロロホルム                             | 0.06mg/l以下    | 年4回   |      | 0.009 |       |      | 0.037    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/l以下    | 年4回   |      | 0.003 |       |      | 0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/l以下     | 年4回   |      | 0.004 |       |      | 0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 26 | 臭素酸                                | 0.01mg/l以下    | 年4回   |      | 0.001 |       |      | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/l以下     | 年4回   |      | 0.02  |       |      | 0.058    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/l以下    | 年4回   |      | 0.005 |       |      | 0.023    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/l以下    | 年4回   |      | 0.007 |       |      | 0.016    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 30 | ブロモホルム                             | 0.09mg/l以下    | 年4回   |      | 0.001 |       |      | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/l以下    | 年4回   |      | 0.008 |       |      | 0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色        | 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/l以下     | 月1回   | 0.05 | 0.04  | 0.04  | 0.05 | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味覚       | 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色        | 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/l以下    | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味覚       | 38 | 塩化物イオン                             | 200mg/l以下     | 月1回   | 14.1 | 14.7  | 15.4  | 14.7 | 14.6     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/l以下     | 月1回   | 21   | 24    | 28    | 29   | 28       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 40 | 蒸発残留物                              | 500mg/l以下     | 年1回   |      |       |       |      | 67       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発砲       | 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/l以下     | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カビ臭      | 42 | ジェオスミン                             | 0.00001mg/l以下 | 年1回   |      |       |       |      | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/l以下 | 年1回   |      |       |       |      | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発砲       | 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/l以下    | 1回/3年 |      | 0.005 |       |      | 0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭気       | 45 | フェノール類                             | 0.005mg/l以下   | 1回/3年 |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味覚       | 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量)                 | 3mg/l以下       | 月1回   | 0.4  | 0.4   | 0.5   | 0.6  | 0.8      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎的性状    | 47 | pH値                                | 5.8～8.6       | 月1回   | 7.7  | 7.8   | 7.5   | 7.5  | 7.8      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 48 | 味                                  | 異常でない         | 月1回   | 異常なし | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし | 異常なし     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 49 | 臭気                                 | 異常でない         | 月1回   | 異常なし | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし | 異常なし     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 50 | 色度                                 | 5度以下          | 月1回   | 1    | 1     | 1     | 1    | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 51 | 濁度                                 | 2度以下          | 月1回   | 0.1  | 0.1   | 0.1   | 0.1  | 0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 適 否 判 定  |    | -                                  |               |       | 適合   | 適合    | 適合    | 適合   | 適合       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 因 等    |    | -                                  |               |       |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改 善 状 況  |    | -                                  |               |       |      |       |       |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

<備考> 基準値を超えた値は「赤字」、定量下限値(検出限界値)未満の場合は値は「青字」で表示してあります。