○令和8年度 上水道水質検査結果一覧　　**水道事業者名：** 氷見市　　**水道名：** 氷見水道（長坂）　　**水源名：** 子撫川水源

検査項目概要	番号	採水日			4月14日	5月13日	6月8日	7月7日	8月5日	9月7日	10月6日								
		水温（℃）			13.1	16.2	20.1	21.9	25.2	25.1	23.3								
		残留塩素（mg/L）			0.54	0.32	0.34	0.13	0.31	0.26	0.25								
		検査項目	基準値	検査頻度															
病原生物	01	一般細菌	100/ml以下	月1回	0	0	2	0	0	0	0								
	02	大腸菌	不検出	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
無機物質／重金属	03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	1回/3年															
	04	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	1回/3年															
	05	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	06	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	08	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	年4回	0.002			0.002			0.002								
	09	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	1回/3年															
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	年4回	0.001			0.001			0.001								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1回/3年															
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	1回/3年															
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	1回/3年															
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1回/3年															
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	1回/3年															
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	1回/3年															
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年															
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年															
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名:PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名:PFOA)	0.00005mg/l以下	年4回	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005	0.000005									
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下	1回/3年															
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	年4回	0.06			0.08			0.19								
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	年4回	0.002			0.002			0.002								
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下	年4回	0.007			0.032			0.024								
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回	0.005			0.003			0.003								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	年4回	0.003			0.005			0.006								
	27	臭素酸	0.01mg/l以下	年4回	0.001			0.001			0.001								
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	年4回	0.016			0.052			0.044								
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回	0.009			0.021			0.008								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	年4回	0.006			0.015			0.014								
	31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	年4回	0.001			0.001			0.001								
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	年4回	0.008			0.008			0.008								
色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1回/3年															
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	月1回	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08								
	36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1回/3年															
色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	1回/3年															
味覚	39	塩化物イオン	200mg/l以下	月1回	14.1	14.2	15.0	14.7	14.1	16.3	15.1								
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	月1回	21	23	24	25	27	20	23								
	41	蒸発残留物	500mg/l以下	年1回				66											
発砲	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1回/3年															
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	年1回				0.000001											
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	年1回				0.000001											
発砲	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	年4回	0.005			0.005			0.005								
臭気	46	フェノール類	0.005mg/l以下	1回/3年															
味覚	47	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	月1回	0.4	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5								
基礎的性状	48	pH値	5.8～8.6	月1回	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7								
	49	味	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	臭気	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51	色度	5度以下	月1回	2	2	1	1	1	1	1								
	52	濁度	2度以下	月1回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
適否判定			－		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								
原因等			－																
改善状況			－																

＜備考＞　基準値を超えた値は「赤字」で、定量下限値（検出限界値）未満の場合は値は「青字」で表示してあります。