○令和8年度 上水道水質検査結果一覧

水道事業者名： 氷見市　　**水道名：** 氷見水道（坪池）　　**水源名：** 子撫川水源

検査項目概要	番号	採水日			4月15日	5月12日	6月10日	7月8日	8月4日	9月9日	10月7日								
		水温（℃）			12.3	15.7	19.1	21.5	24.5	23.9	20.9								
		残留塩素（mg/L）			0.43	0.31	0.21	0.17	0.11	0.18	0.65								
		検査項目	基準値	検査頻度															
病原生物	01	一般細菌	100/ml以下	月1回	0	0	1	0	0	0	0								
	02	大腸菌	不検出	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
無機物質／重金属	03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	1回/3年															
	04	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	1回/3年															
	05	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	06	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	1回/3年															
	08	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	年4回		0.002			0.002										
	09	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	1回/3年															
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	年4回		0.001			0.001										
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1回/3年															
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	1回/3年															
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	1回/3年															
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	1回/3年															
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	1回/3年															
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	1回/3年															
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年															
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	1回/3年															
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名:PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名:PFOA)	0.00005mg/l以下	年4回		0.000005			0.000005										
	21	ベンゼン	0.01mg/l以下	1回/3年															
消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	年4回		0.06			0.59										
	23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	年4回		0.002			0.002										
	24	クロロホルム	0.06mg/l以下	年4回		0.003			0.009										
	25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回		0.004			0.003										
	26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	年4回		0.003			0.005										
	27	臭素酸	0.01mg/l以下	年4回		0.001			0.001										
	28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	年4回		0.010			0.022										
	29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	年4回		0.003			0.003										
	30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	年4回		0.004			0.008										
	31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	年4回		0.001			0.001										
	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	年4回		0.008			0.008										
色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	1回/3年															
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	月1回	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03								
	36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	1回/3年															
味覚	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	1回/3年															
色	38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	1回/3年															
味覚	39	塩化物イオン	200mg/l以下	月1回	9.4	9.0	9.4	9.1	9.5	10.5	10.0								
	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	月1回	18	18	20	17	22	16	21								
	41	蒸発残留物	500mg/l以下	年1回					56										
発砲	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	1回/3年															
カビ臭	43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	年1回					0.000001										
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	年1回					0.000001										
発砲	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	年4回		0.005			0.005										
臭気	46	フェノール類	0.005mg/l以下	1回/3年															
味覚	47	有機物等（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	月1回	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3								
基礎的性状	48	pH値	5.8～8.6	月1回	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.4	7.3								
	49	味	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	臭気	異常でない	月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51	色度	5度以下	月1回	1	1	1	1	1	1	1								
	52	濁度	2度以下	月1回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
適否判定			－		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								
原因等			－																
改善状況			－																

＜備考＞　基準値を超えた値は「赤字」で、定量下限値（検出限界値）未満の場合は値は「青字」で表示してあります。